


ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

výrobca: **JMJ, spol. s r. o., Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš**

týmto vyhlasuje, že výrobok:

Betónové plotové stĺpiky o výške 2500 mm a priereze 90x90 mm

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

- **STN EN 12839** Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Únosnosť a únosnosť pre zvláštne účely	Skutočná sila pri porušení $R_R = 3900 \text{ N}$	Protokol o skúške č. 80050069-PST 1)
Pevnosť betónu v tlaku	$f_{ck, cube} = 37 \text{ N/mm}^2$	Protokol o skúške č. B 2005/3255 2)
Rozmery	Dĺžka 2500 mm $\pm 1\%$ Prierez 90 mm ± 3 mm	Protokol o skúške č. 80050069-PST 1)
Krytie výstuže betónom	min. 10 mm	Protokol o skúške č. 80050069-PST 1)
Úprava povrchu	Celková plocha povrchových dutín nesmie prekročiť 3 % povrchu	Protokol o skúške č. 80050069-PST 1)
Nasiakavosť betónu	max. 6,5 %	Protokol o skúške č. 80050069-PST 1)

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe: Betónové plotové stĺpiky o výške 2500 mm a priereze 90x90 mm na zhotovenie plotov z pletiva a drôtov.


Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., pobočka Prešov, Akreditované skúšobné laboratórium, Budovateľská 53, 080 01 Prešov
- 2) BetónRacio, s.r.o., Skladová 2, 917 00 Trnava, Akreditované skúšobné laboratórium, číslo akreditácie DAP-PL-3582.00

Meno: Ing. Jaroslav Bubanec

Funkcia: konateľ

Dátum: 08.02.2006


JMJ spol. s r. o.
Železničná 9, 082 21 Veľký Šariš
Zap. v OR OS Prešov, odd.: Sro. vl.: 1918/P
IČO: 31685753 DIČ: DPH: SK202052241